

**Reinigingsattest**  
**REINIGING WARMTEBRON EN/OF SCHOORSTEEN**

**FIRMA (ook invullen indien zelfstandige)**

naam: *Verwarmingstechnieken Kiezel BVBA*  
straat en nummer: *Steenstraat 35*  
postnummer en gemeente: *3110 Rotselaar*  
tel: *011 98 76 54*  
fax: *011 87 65 43*  
ondernemingsnummer: *0123.456.789*

volgnummer attest : *1622*

**VOORNAAM EN ACHTERNAAM UITVOERDER**

schoorsteenveger:  
 erkend technicus: *Jan Kiezel*  
erkenningsnummer: *GV54321*

datum van reiniging: *05-03-2014*  
arbeidsduur: van *10u* tot *11u30*

**KLANT**

voornaam en achternaam: *Arthur Peeters*  
straat en nummer: *Fruithoflaan 21*  
postnummer en gemeente: *3590 Diepenbeek*  
tel: *011 12 34 56*  
fax: *011 23 45 67*

**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**

*n.v.t.*

**KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is):**

- Centraal:  type B (open)  type C (gesloten)  
 Gasvormige brandstof:  aardgas  LPG  andere, namelijk:  
:  atmosferische gasketel  gasunit  gasketel met ventilatorbrander  
 Vloeibare brandstof  
 Vaste brandstof

**TOESTEL**

merk: *Heatmaster*  
type: *GM-22*  
bouwjaar: *2003*  
fabricatienummer: *ABCDE12345*  
vermogen (kW): *22*

**BRANDER (enkel CV)**

merk: *n.v.t.*  
type: *n.v.t.*  
bouwjaar: *n.v.t.*  
fabricatienummer: *n.v.t.*  
debiet (kg/h of l/h of m<sup>3</sup>/h (gas)): */*

**REINIGING EN CONTROLE VAN DE SCHOORSTEEN (schoorsteenveger of erkend technicus) (aankruisen)**

- vegen van de schoorsteen en het verbindingstuk  
druk schoorsteen (Pa): *-12 Pa*  
 nazicht van de goede werking  
 controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder

**REINIGING VAN DE WARMTEBRON (erkend technicus) (aankruisen en/of aanvullen)**

**Voor CV, vloeibare brandstof:**

- reiniging van de leidingen  
 reiniging van de ketel  
 reiniging van de brander

**Voor vaste brandstof:**

- reiniging inwendige delen warmtebron  
 nazicht algemene staat

**Voor CV, gasvormige brandstof:**

- ontstopping  
 reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar  
 reiniging van de ventilator en de brander:

**Voor alle toestellen:**

- controle van de rookgaszijdige dichtheid  
 controle van de verluchting van het stooklokaal  
 andere, namelijk:

**GEBREKEN EN MAATREGELEN:**

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: *n.v.t.*

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: *n.v.t.*

Andere opmerkingen: *n.v.t.*

De eerstvolgende reiniging van de warmtebron moet gebeuren vóór *05-03-2016*

De eerstvolgende reiniging en controle van de schoorsteen moet gebeuren vóór *05-03-2016*

(handtekening uitvoerder)

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.