Verbrandingsattest

FIRMA (ook invullen indien zelfstandige)

naam: Verwarmingstechnieken Kiezel BVBA
straat en nummer: Steenstraat 35
postnummer en gemeente: 3110 Rotselaar
tel: 011 98 76 54
fax: 011 87 65 43
ondernemingsnummer: 0123.456.789

volgnummer attest: 1685

TECHNICUS

voornaam en achternaam: Jan Kiezel
erkenningsnummer: TV54321

datum verbrandingscontrole: 05 - 03 - 2014
arbeidsduur: van 10u **tot** 11u30

KLANT	**(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)**
voornaam en achternaam: Arthur Peeters straat en nummer: Fruithoflaan 21 postnummer en gemeente: 3590 Diepenbeek tel.: 011 12 34 56 fax: 011 23 45 67	n.v.t.

KENMERKEN VAN HET STOOKTOESTEL (kruis aan wat van toepassing is):
■ **Centraal:** ■ **type B (open)** ☐ **type C (gesloten)**
☐ **Gasvormige brandstof:** ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
: ☐ atmosferische gasketel ☐ gasunit ☐ gasketel met ventilatorbrander
■ **Vloeibare brandstof**
☐ **Vaste brandstof**

TOESTEL	**BRANDER (enkel CV)**
merk: Heatmaster type: SH01-28 bouwjaar: 2006 fabricatienummer: ABCDE12345 vermogen (kW): 28	merk: Solario type: RJ-290Z bouwjaar: 2006 fabricatienummer: 98765AZERTY debiet (kg/h ~~of l/h of m³/h (gas)~~): 1,2 - 3,4

Metingen en berekeningen Parameter	**eenheid**	**Type toestel(*)**	**Proef I: Initiële meting**	**Proef II: Eindmeting**
keteltemperatuur	°C	1,2	69	68
sproeier: merk en type		1	Stuvo	Stuvo
sproeier: debiet		1	0,60	0,60
sproeier: hoek	graden	1	60S	60S
pompdruk	bar	1	12	12
gasdruk	mbar	2	/	/
druk schoorsteen	Pa	1, 2	-14	-14
rookindex	Bacharach	1	1	0
zuurstof (O_2)	%	1, 2	4,6	3,8
koolstofdioxide (CO_2)	%	1, 2	9,0	12,1
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2	49	8
rookgastemperatuur (t_g)	°C	1, 2	234	173
omgevingstemperatuur (t_a)	°C	1, 2	11	11
nettotemperatuur ($t_g - t_a$)	°C	1, 2	223	162
verbrandingsrendement	%	1, 2	86,3	92,3

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden:

(*): Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten:
1 = Centrale verwarming, gevoed met vloeibare brandstof
2 = Centrale verwarming, gevoed met gasvormige brandstof

(Bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronische meettoestel)

EINDBEOORDELING: (kruis aan wat van toepassing is)

Het stooktoestel	**werkt**
■ **goed**	☐ **niet goed**
■ **veilig**	☐ **niet veilig**

De eerstvolgende verbrandingscontrole moet gebeuren vóór 05 - 03 - 2015

GEBREKEN EN MAATREGELEN:

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: n.v.t.

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: n.v.t.

Andere opmerkingen: n.v.t.

(handtekening erkende technicus)

voor kennisname

(handtekening klant)

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaren en van de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.