

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
ADMINISTRATIE MILIEU-, NATUUR-, LAND- EN WATERBEHEER

AFDELING MILIEUVERGUNNINGEN
KONING ALBERT II-LAAN, 20, Bus 8
1000 BRUSSEL



GELIJKWAARDIGHEIDSAATTEST

DICHTHEIDSBEPROEVING
AMV/06.12.99/4

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals meermaals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals meermaals gewijzigd, en verder genoemd "titel II van het VLAREM", inzonderheid op artikel 5.17.2.8 ervan;

Gelet op de aanvraag, met referte off99031 op 6 december 1999 ingediend door CORCON VZW, Molendreef 47A te 9300 Aalst in naam van VIGNERON nv, Zoning Industriel, rue Pré des Haz 48 te 5060 Sambreville, tot aanvaarding van de ultrasoontestmethode VIGNERON als een code van goede praktijk die een gelijkwaardige dichtheidsbeproeving als bedoeld in artikel 5.17.2.8, § 2, 5° van titel II van het VLAREM uitmaakt;

Gelet op het schrijven met referte JP/vdv/000224-01Cn van 24 februari 2000 van VIGNERON nv, Zoning Industriel, rue Pré des Haz 48 te 5060 Sambreville, waarmee de volgende stukken aan het aanvraagdossier werden toegevoegd:

- een presentatiedossier van de testmethode VIGNERON;
- kopie van de brief met referte div99009 van 20 september 1999 waarmee de erkende milieudeskundige CORCON vzw het keuringsprogramma toestuurde voor wat betreft het vastleggen van de parameters van het ultrasoontoestel voor de testmethode VIGNERON;
- kopie van de brief van 18 oktober 1999 waarmee de erkende milieudeskundige CORCON vzw zijn bevindingen mededeelt met betrekking tot een beproeving met de testmethode VIGNERON die op 29 september 1999 werd uitgevoerd op een proefopstelling in aanwezigheid van o.m. een afgevaardigde van de afdeling Milieuvergunningen tevens

AMV/06.12.99/4

voorzitter van de in de schoot van deze afdeling werkzame BBT-werkgroep "gevaarlijke producten";

- een verslag aangaande proeven ter vergelijking van de testmethode SDT enerzijds en de testmethode VIGNERON anderzijds met refferte 1412/P99 van 17 februari 1999 opgesteld door de erkende milieudeskundige APRAGAZ vzw;

Gelet op het gunstige advies van de voorzitter van de in de schoot van de afdeling Milieuvergunningen werkzame BBT-werkgroep "gevaarlijke producten";

Overwegende dat artikel 5.17.2.8, § 2, 5°, eerste lid, van titel II van het VLAREM voor de geïsoleerde houders en leidingen een periodieke dichtheidsbeproeving oplegt;

dat niet toegankelijke enkelwandige leidingen ondermeer dienen beproefd bij een overdruk van tenminste 30 kPa gedurende 1 uur;

dat evenwel eveneens een alternatieve gelijkwaardige dichtheidsbeproeving is toegelaten mits deze wordt uitgevoerd overeenkomstig een door de afdeling Milieuvergunningen aanvaarde code van goede praktijk;

Overwegende dat de ultrasoontestmethode "VIGNERON" een dichtheidsbeproeving betreft die wordt uitgevoerd bij een onderdruk van 20 kPa op niet toegankelijke enkelwandige leidingen daar waar volgens de normaal voorgeschreven methode de beproeving bij een overdruk van tenminste 30 kPa moet gebeuren;

dat een aanverwante ultrasoontestmethode reeds eerder als een code van goede praktijk werd aanvaard; dat met name bij attest AMV/30.06.05/1 van 24 november 1995 van de afdeling Milieuvergunningen de testmethode SDT als een toelaatbare gelijkwaardige dichtheidsbeproeving werd beschouwd;

Overwegende dat uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de ultrasoontestmethode "VIGNERON" kan worden beschouwd als een alternatieve dichtheidsbeproeving die gelijkwaardig is aan deze beschreven in artikel 5.17.2.8, § 2 van titel II van het VLAREM; dat dit evenwel enkel het geval is mits strikte eerbiediging van de meetomstandigheden en het keuringsprogramma omschreven in voormelde aan het aanvraagdossier toegevoegde verslag van APRAGAZ vzw en de brieven van CORCON vzw; dat inzonderheid het periodiek ijken van de apparatuur door een ter zake erkende milieudeskundige onontbeerlijk is;

Overwegende dat de voorgestelde code van goede praktijk voor een alternatieve gelijkwaardige dichtheidsbeproeving bijgevolg kan worden aanvaard mits oplegging van een aantal voorwaarden;

ATTEST

Artikel 1. De ultrasoontestmethode "VIGNERON" van VIGNERON nv, Zoning Industriel, rue Pré des Haz 48 te 5060 Sambreville wordt aanvaard als een code van goede praktijk voor een **dichtheidsbeproeving van niet toegankelijke enkelwandige leidingen**, die gelijkwaardig is aan de dichtheidsbeproeving beschreven in artikel 5.17.2.8, § 2, 5° van titel II van het VLAREM;

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde aanvaarding is afhankelijk van het naleven van volgende voorwaarden:

1. de code van goede praktijk moet steeds worden uitgevoerd overeenkomstig de omschrijving van de methode in het aanvraagdossier met strikte eerbiediging van de meetomstandigheden en het keuringsprogramma omschreven in voormelde aan het aanvraagdossier toegevoegde verslag van APRAGAZ vzw en de brieven van CORCON vzw;

voormeld aanvraagdossier met inbegrip van het vermeld verslag en brieven maken als bijlage bij dit attest een onlosmakelijk onderdeel van dit attest uit;

2. de erkende milieudeskundigen, de bevoegde deskundigen of de erkende technici die deze als gelijkwaardig aanvaarde methode gebruiken:
 - a) dienen in het verslag betreffende de bedoelde periodieke onderzoeken expliciet te verwijzen naar onderhavig attest van gelijkwaardigheid met vermelding van het nummer van het attest;
 - b) verstrekken vóór 1 april van elk jaar hun bevindingen over het gebruik van deze alternatieve testmethode gedurende het voorbije kalenderjaar in een schriftelijk verslag aan de afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel; zeer in het bijzonder worden bij dit verslag de kopies gevoegd van de verslagen van ijking van de apparatuur door een erkend milieudeskundige;

20.06.2001
 Informatie +
 de leiding van Trariv
 in Vigneron II staat
 de leidingen worden
 in het noorden van de
 tank oostkant ten minste 300 Pa, 100
 oostkant van de tank 200 Pa, oostkant
 oostkant van de tank 200 Pa, oostkant
 de leidingen worden gelijkwaardig
 niet door de leidingen 200 Pa
 → geen gelijkwaardigheid nodig
 nodig.

AMV/06.12.99/4

3. de afdeling Milieuvergunningen behoudt zich het recht voor om bij negatieve ervaringen op elk ogenblik het attest van gelijkwaardigheid in te trekken.

Brussel, 29 maart 2001

Voor de afdeling Milieuvergunningen:
het afdelingshoofd,



Ing. François WAMBACQ
bestuursdirecteur